



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 12.03.001.023.001

Πίνακας Αποδεκτών

15 Μαΐου, 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2019
Διευκρινίσεις σε σχέση με το Ενημερωτικό Δελτίο 2/2025

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και των προνοιών του προτύπου BS 7671:2008 (2015) – 17η Έκδοση των Κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως έχει καθοριστεί με το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 168/2017) που εξέδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενημερώνει όσους εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, ότι σε σχέση με το Ενημερωτικό Δελτίο 2/2025 με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου, 2025 και σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου:

- Τα κουτιά συνδέσεων / διέλευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 40cm x 40cm) που χρησιμοποιούνται στους ορόφους των κλιμακωστών πολυκατοικιών για διανομή και όδευση των καλωδίων εντός των ορόφων της πολυκατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού 527.1.2, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πυράντοχα υλικά **1,5 ώρας** (όχι 1 ώρας) και να είναι μόνιμα βιδωμένα (κλειστά).
- Διευκρινίζεται επίσης ότι οι κάθετοι αγωγοί διέλευσης (risers), **δεν επιτρέπονται** εντός των κλιμακωστών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Κοιν.: Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (όλους)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου