



Αρ. Πρωτ. Μας: ΝΔΕ/429

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

15 Μαΐου 2026

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

Αγαπητοί συνεργάτες

Έναρξη εκστρατείας για εντοπισμό παράνομων εγκαταστάσεων ή/και μη ελεγχόμενη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Μονάδων Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά παράβαση του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ.170, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, Ν.130(Ι)/2021, των Κανόνων Διανομής και των Όρων Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 01/06/2026 η διεύθυνση του ΔΣΔ-ΑΗΚ θα ξεκινήσει συντονισμένη εκστρατεία για εντοπισμό παράνομων εγκαταστάσεων Μονάδων Παραγωγής από ΑΠΕ καθώς επίσης και μη εγκεκριμένες αυξήσεις της εγκατεστημένης ισχύος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οι πιο πάνω παράνομες εγκαταστάσεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών και των υποστατικών αφού δεν έχουν επιθεωρηθεί βάση της Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας και επιπρόσθετα δύναται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο δίκτυο, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Προτρέπονται οι επαγγελματίες όπως αφαιρέσουν τις παράνομες προσθήκες των πελάτων τους, αφού τυχόν εντοπισμός θα οδηγήσει σε διακοπή των συστημάτων και σε κάποιες περιπτώσεις διακοπή της παροχής τους.

1. Μη συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία

Τα πιο πάνω, συνιστούν παραβάσεις, μεταξύ άλλων:

- Των άρθρων 45, 46, 57, 63, 64 και 65 του **περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ.170**. Βάση των οποίων δύναται να γίνει διακοπή και/ή άρνηση παροχής ηλεκτρισμού, λόγω, δόλιας παρέμβασης ή επικινδυνότητας η/και
- Των άρθρων 47, 48, 90 και 133 του **περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, Ν.130(Ι)/2021**, λόγο παράλειψης υποβολής αίτησης και εξασφάλισης έγκρισης πριν την προσθήκη η τροποποίηση της εγκατάστασης η/και
- Των σχετικών παραγράφων των **Κανόνων Διανομής**, οι οποίοι απαιτούν τη συμμόρφωση με τους Όρους Σύνδεσης η/και
- Των **Όρων Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής** των εν λόγω εγκαταστάσεων.

2. Επιπτώσεις στην ασφάλεια των χρηστών και των υποστατικών

Η σύνδεση / προσθήκη η τροποποίηση εγκατάστασης που δεν έχει ελεγχθεί από το ΔΣΔ, εγκυμονεί κινδύνους ηλεκτροπληξίας τόσο για τους ίδιους τους καταναλωτές όσο και για το προσωπικό της ΑΗΚ, καθώς επίσης και κινδύνους πυρκαγιάς / ζημιάς για τα υποστατικά των Χρηστών Δικτύου.

3. Επιπτώσεις στο Δίκτυο Διανομής

- Προκαλούνται υπερτάσεις στο Δίκτυο Διανομής, οι οποίες αλλοιώνουν τις προβλεπόμενες παραμέτρους της ποιότητας ισχύος, επηρεάζοντας έτσι πολλούς καταναλωτές.
- Ανακρίβεια και αστοχία των προβλέψεων παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ και της ημερήσιας καμπύλης φορτίου

4. Μέτρα αντιμετώπισης παράνομων ενεργειών

Δεδομένης της σοβαρότητας των πιο πάνω, η ΑΗΚ υπό την ιδιότητά της ως ΔΣΔ, θα προβεί στις ακόλουθες διαβαθμισμένες ενέργειες.

- Διενέργεια περιοδικών ελέγχων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με σκοπό τον εντοπισμό παραβιάσεων
- Αποσύνδεση των εγκαταστάσεων Φ/Β στις οποίες εντοπίζονται παραβιάσεις, μέχρι τον ενδεχόμενο επανέλεγχο, λόγω του ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης παύει να ισχύει από τη στιγμή που εντοπίζεται παραβίαση. Σημειώνεται ότι, η επανασύνδεση Φ/Β συστημάτων τα οποία αποκοπήκαν λόγω παρανομίας θα γίνεται με βάση τον εν ισχύ τεχνικό οδηγό και όρους σύνδεσης του ΔΣΔ νοουμένου ότι έχουν αρθεί οι παράνομες επεμβάσεις, για να νομιμοποιηθεί οποιαδήποτε προσθήκη / τροποποίηση σε υφιστάμενα Φ/Β συστήματα θα πρέπει να γίνει αίτηση για αύξηση φορτίου στο ΔΣΔ.
- Επιβολή εξόδων διερεύνησης σε όσα υποστατικά εντοπίζεται παρανομία
- Αναφορά της υπόθεσης στην αστυνομία
- Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών (ΗΜΥ και ΡΑΕΚ) για ενδεχόμενη επιβολή ποινών / προστίμων

Καλείστε όπως προβείτε σε σχετική ενημέρωση προς τα μέλη σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή/και πρόσθετη πληροφόρηση.

Με εκτίμηση



Γεώργιος Γεωργίου
Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Διανομής

Κοινοποίηση:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
ΕΤΕΚ
ΡΑΕΚ