



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

12.03.001.01
12 Οκτωβρίου, 2022

ΜΕ ΦΑΞ

Πίνακας Αποδεκτών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2022

Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2019

**Καθορισμός μεθόδου προστασίας των χωστών καλωδίων σε κυκλώματα παροχών
(κεντρικής παροχής και παροχών σε πίνακες διανομής)**

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και των προνοιών του προτύπου BS 7671:2008 (2015) – 17η Έκδοση των Κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως έχει καθοριστεί με το Βασικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 168/2017 και το Τροποποιητικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 58/2018 που εξέδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εφιστά την προσοχή, σε όσους εμπλέκονται με τα θέματα που αφορούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων των **Κανονισμών 522.6.201, 522.6.202, 522.6.203 και 522.6.24 του προτύπου**, όσον αφορά στην προστασία καλωδιώσεων που είναι εγκαταστημένες εντός τοιχοποιίας, πατωμάτων και οροφών, περιλαμβανομένων των καλωδιώσεων κυκλωμάτων παροχών (κεντρικής παροχής και παροχών σε πίνακες διανομής).

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται κατά το στάδιο σχεδιασμού της εγκατάστασης, κατά το οποίο πρέπει να καθορίζεται επαρκώς η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

Ως εκ τούτου, και για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας επιθεώρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της όσο το δυνατό πληρέστερης αξιολόγησης της συμμόρφωσής της με την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, **η μέθοδος που έχει επιλεγεί από τον μελετητή ή/και έχει τελικά εφαρμοστεί για την προστασία των πιο πάνω καλωδιώσεων πρέπει να καθορίζεται επαρκώς στα σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης (μονογραμμικά ή/και κατόψεις) που υποβάλλονται για σκοπούς επιθεώρησης**. Νοείται ότι, σε περίπτωση που στα σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν καθορίζεται επαρκώς η μέθοδος που έχει επιλεγεί, οι επιθεωρητές, για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας του κοινού, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν την εγκατάσταση **λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστερη περίπτωση**.

Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι για την πιστή εφαρμογή των πιο πάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)	22201009
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ)	22201009
Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)	22611666
Πρόεδρο Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)	22730373
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου	25376683
Πρόεδρο Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΗΚ)	22835893
Πρόεδρο Συνδέσμου Μηχανολόγων Κύπρου (ΣΕΜ) και Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων –Ηλεκτρονικών (ΣΕΜ)	22344521
Πρόεδρο Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου	22669459
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ηλεκτρολόγων Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου (Ο.Σ.Ε.Η.Κ.)	24812365
Πρόεδρο Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και μέλη (andand@ccci.org.cy)	22669048
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και μέλη (mgregoriou@oeb.org.cy)	22669459
Γραμματέα ΠΟΒΕΚ	22753849
Πρόεδρο ΣΕΗΚ	22875226
Πρόεδρο Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) (poveklm@cytanet.com.cy)	25376683
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ηλεκτρολόγων Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου (Ο.Σ.Ε.Η.Κ.)	24812365
Επαρχιακούς Μηχανικούς Τμήματος Η.Μ.Υ.	
Διαχειριστή Facebook Τμήματος ΗΜΥ	glouka@ems.mcw.gov.cy
Διαχειριστή Ιστοσελίδας Τμήματος ΗΜΥ	mmartas@ems.mcw.gov.cy