

ΠΙΝΑΚΑΣ – Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης-Καταιονισμού

A/A	Είδος Οικοδομής	Κώδικας Πρακτικής Πυροπροστασίας	Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης-Καταιονισμού
1	Κατοικίες	Παλιός	Δεν Απαιτείται
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
2	Ξενοδοχεία	Παλιός	Εναλλακτικά αντί για αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και ειδικότερα υποκαθιστά και τους τυλκίτηρες νερού για ξενοδοχεία μέχρι και 4 ορόφους.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
3	Εκπαιδευτήρια	Παλιός	α. Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδό μεγαλύτερο των 250τ.μ. β. Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδούς διαφυγής αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
4	Γραφεία	Παλιός	α. Στους επικίνδυνους χώρους αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης (κατά περίπτωση). β. Στην περίπτωση θεωρητικού πληθυσμού μεγαλύτερου από 400 άτομα.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
5	Καταστήματα	Παλιός	α. Σε όλα τα κτίρια με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1000τ.μέτρα. β. Σε όλα τα κτίρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2500 τ. μέτρα. γ. Σε όλους τους υπόγειους χώρους με εμβαδόν μεγαλύτερο από 250τ. μέτρα. δ. Σε επικίνδυνους χώρους ((θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστών κλπ) ε. Όταν επιδιώκεται αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
6	Χώροι Συνάθροισης Κοινού	Παλιός	α. Σε επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου. β. Στην σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων. γ. Στους χώρους συνάθροισης κοινού των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 23μ.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
7	Βιομηχανίες και Αποθήκες	Παλιός	α. Σε όλες της βιομηχανίες και αποθήκες με ψηλό πυροθερμικό φορτίο. β. Σε αποθήκες μεσαίου πυροθερμικό φορτίο εφόσον το συνολικό εμβαδόν τους υπερβαίνει τα 2000 τ. μέτρα.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
8	Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας	Παλιός	α. Σε συγκεκριμένες περιοχές, δωμάτια και τμήματα. β. Σε κτίρια που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πασχόντων, οίκων ευγηρίας, βρεφκομείων, βρεφικών και παιδικών σταθμών, σικοτροφείων για παιδιά μικρότερα των 6 ετών.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
9	Κτίρια Σωφρονισμού	Παλιός	Στους επικίνδυνους χώρους (κεντρικές αποθήκες, χώρος στάθμευσης οχημάτων, κεντρικό μαγειρείο, λεβητοστάσιο, θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ). Εξαιρούνται χώροι με εμβαδόν μικρότερο από 30 τ. μέτρα εφόσον διαθέτουν πυρανίχνευση.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).
10	Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων	Παλιός	α. Σε υπόγεια πολυώροφων κτιρίων στάθμευσης β. Σε υπόγειους χώρους στάθμευσης όταν το εμβαδόν του ορόφου υπερβαίνει τα 300τ. μέτρα.
		Καινούργιος	Απαιτείται σε ειδικού κινδύνου κτίρια ή τμήματα και σε κτίρια με ύψος τελευταίου υπέργειου ορόφου πέραν των 28μ και σε υπόγειους ορόφους με βάθος πέραν των 5μ (π.χ. Πέραν των 2 επιπέδων).