

ΠΙΝΑΚΑΣ - Τεχνητός Φωτισμός, Φωτισμός Ασφαλείας και Σήμανση

A/A	Είδος Οικοδομής	Κώδικας Πρακτικής Πυροπροστασίας	Τεχνητός Φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής	Φωτισμός Ασφαλείας	Σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου
1	Κατοικίες	Παλιός	Απαιτείται και πρέπει να διαρκεί για χρονικό διάστημα ίσο με το γινόμενο του αριθμού των ορόφων x20 δευτερόλεπτα	Απαιτείται για κτίρια με αριθμό ορόφων ≥ 5 .	Απαιτείται μόνο σε κτίρια που υπάρχουν τουλάχιστο 2 εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής
		Καινούργιος	Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες διαμερισμάτων μόνο	Όχι	Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες διαμερισμάτων μόνο
2	Ξενοδοχεία	Παλιός	Ναι	Απαιτείται για κάθε κτίριο προσωρινής διαμονής με πληθυσμό > 20 άτομα	Ναι
		Καινούργιος	Ναι	Ναι	Ναι
3	Εκπαιδευτήρια	Παλιός	Ναι	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
4	Γραφεία	Παλιός	Ναι	Απαιτείται για κτίρια με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
5	Καταστήματα	Παλιός	Ναι	Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
6	Χώροι Συνάθροισης Κοινού	Παλιός	Ναι	Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
7	Βιομηχανίες και Αποθήκες	Παλιός	Απαιτείται εκτός από χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο την μέρα και έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό.	Απαιτείται εκτός από χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο την μέρα και έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
8	Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας	Παλιός	Απαιτείται τεχνητός φωτισμός ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου.	Ναι	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ήλιου	Ναι
9	Κτίρια Σωφρονισμού	Παλιός	Ναι	Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Ναι	Ναι	Ναι
10	Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων	Παλιός	Ναι	Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής.	Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
		Καινούργιος	Ναι	Ναι	Ναι