

## ΠΙΝΑΚΑΣ – Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

| A/A | Είδος Οικοδομής                       | Κώδικας Πρακτικής Πυροπροστασίας | Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Κατοικίες                             | Παλιός                           | Απαιτείται πυρανίχνευση στα λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων και μηχανοστάσιο κτιρίων κατοικιών, όταν το κτίριο έχει μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500μ <sup>2</sup> καθώς και σε όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Αυτόνομοι ανιχνευτές σε κάθε κατοικία. Οι ανιχνευτές σε πολυκατοικίες διαμερισμάτων μπορεί να μην είναι αλληλένδετοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | Ξενοδοχεία                            | Παλιός                           | Σε κτίρια μέχρι 3 ορόφους (εκτός των μονόροφων) με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500μ <sup>2</sup> καθώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών. Το σύστημα να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής καθώς και τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου.                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Εκπαιδευτήρια                         | Παλιός                           | Απαιτείται σε κτίρια:<br>α. Κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους.<br>β. Κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους.<br>γ. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης, σε χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και πυροθερμικού φορτίου όπως, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια φυσικής-χημείας κλπ. |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής, δωμάτια που ανοίγουν σε διαδρομές διαφυγής καθώς και σε τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου (επικίνδυνοι χώροι).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | Γραφεία                               | Παλιός                           | Απαιτείται σε κτίρια με πληθυσμό περισσότερο από 300 άτομα και επίσης στους επικίνδυνους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής, δωμάτια που ανοίγουν σε διαδρομές διαφυγής καθώς και σε τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου (επικίνδυνοι χώροι).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Καταστήματα                           | Παλιός                           | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1000 τ.μ. Εφόσον υπάρχουν χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 τ.μ. μη προστιού στο κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Επίσης το σύστημα να καλύπτει τους επικίνδυνους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής, δωμάτια που ανοίγουν σε διαδρομές διαφυγής καθώς και σε τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου (επικίνδυνοι χώροι).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Χώροι Συνάθροισης Κοινού              | Παλιός                           | Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης απαιτείται στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής, δωμάτια που ανοίγουν σε διαδρομές διαφυγής καθώς και σε τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου (επικίνδυνοι χώροι).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | Βιομηχανίες και Αποθήκες              | Παλιός                           | α. Βιομηχανικά κτίρια μέσου πυροθερμικού φορτίου και συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερου από 50 άτομα.<br>β. Αποθήκη μέσου πυροθερμικού φορτίου με συνολικό εμβαδό μεγαλύτερο από 2000 τ.μ.<br>γ. Σε όλα τα κτίρια (βιομηχανίες και αποθήκες) με ψηλό πυροθερμικό φορτίο<br>δ. Σε κτίρια με χρήση επικίνδυνων αερίων (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κλπ).                                                                                                                                               |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής, δωμάτια που ανοίγουν σε διαδρομές διαφυγής καθώς και σε τμήματα κτιρίων ψηλού βαθμού κινδύνου (επικίνδυνοι χώροι).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   | Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας | Παλιός                           | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9   | Κτίρια Σωφρονισμού                    | Παλιός                           | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους επικίνδυνους χώρους και σε κτίρια με πληθυσμό πέραν των 150 ατόμων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων             | Παλιός                           | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους επικίνδυνους χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                       | Καινούργιος                      | Απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλες τις διαδρομές διαφυγής και όλους τους επικίνδυνους χώρους εκτός από χώρους στάθμευσης ανεξάρτητους, πάνω από το έδαφος, ανοικτές πλευρές με δύο εναλλακτικές διαδρομές διαφυγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |